

仕 様 書

1. 件名

令和7・8年度 国立文楽劇場構内で使用する電気の調達

2. 概要

(1) 需要場所

独立行政法人日本芸術文化振興会（以下「振興会」という）国立文楽劇場構内
（大阪府大阪市中央区日本橋1丁目12番10号）

(2) 業種及び用途

劇場

3. 供給条件

(1) 電気方式等

ア. 供給電気方式	交流3相3線式
イ. 供給電圧	標準電圧 6,000ボルト
ウ. 計量電圧	標準電圧 6,000ボルト
エ. 標準周波数	60ヘルツ
オ. 受電方式	2回線受電（常用線・予備線）

(2) 契約電力等

ア. 契約電力	常用線570キロワット、予備線570キロワット （契約電力とは、契約上使用できる電気の最大電力を言い、計量器によって測定される値が原則としてこれを超えないものとする。）
---------	---

イ. 予定使用電力量	2,330,000キロワット時 （1,165,000キロワット時／年） （月別予定使用電力量は別紙1のとおり）
------------	---

(3) 使用期間

令和7年4月1日0時から令和9年3月31日24時まで（2年間）

(4) 需給地点

需要地点柱上に電力会社が設置した気中開閉器の負荷側接続点<図面参照>

(5) 電気工作物の財産分界点

上記3.(4) 需給地点に同じ

(6) 保安上の責任分界点

上記3.(4) 需給地点に同じ

(7) 力率

100パーセント

4. 電力量等の検針

(1) 自動検針装置
有

(2) 電力会社等の検針方法
遠隔自動検針

(3) 計量器の構成

株式会社エネゲート

型番 TP3E9-R

パルス定数 2,000パルス/キロワット時

5. 設備の状況

(1) 自家発電設備
有(非常用)

(2) 特記すべき負荷設備

フリッカ発生機器等電気の質に影響を与えるような負荷設備は特に無い。

(3) 高圧変圧器(変圧器容量は、それぞれの合計値)

3相800キロボルトアンペア 単相200キロボルトアンペア

3相4線500キロボルトアンペア

(4) 力率保持のため、自動力率調整装置を設置している。

6. 要求要件の概要

(1) 振興会が要求する期間中、振興会の設備等を利用し、安定した電気の供給が可能であること。ただし、当該設備等に改修及び改造等が必要である時は、振興会と協議すること。

(2) 障害が発生した場合に、迅速に対応できる体制を有すること。

(3) 要求要件は振興会が必要とする最低限の要求要件を示しており、履行されないと判断された場合には、落札決定の対象から除外する。

(4) 振興会の要求要件を履行できるか否かの判定は分任契約担当役が本件に係る仕様書及び入札説明書等で求める提出資料の内容を審査して行う。

(5) この仕様書に定めのない供給条件については、電力供給者と振興会の協議の上、定めるものとする。なお、入札価格の算定に当たっては、燃料費調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金は考慮しないこととする。

別紙 1

令和 7・8 年度国立文楽劇場月別予定使用電力量

(kWh)

年月	予定使用電力量
令和 7 年 4 月	108,000
5 月	74,000
6 月	98,000
7 月	121,000
8 月	114,000
9 月	99,000
10 月	91,000
11 月	108,000
12 月	71,000
令和 8 年 1 月	115,000
2 月	78,000
3 月	88,000
令和 7 年度 小計	1,165,000
令和 8 年 4 月	108,000
5 月	74,000
6 月	98,000
7 月	121,000
8 月	114,000
9 月	99,000
10 月	91,000
11 月	108,000
12 月	71,000
令和 9 年 1 月	115,000
2 月	78,000
3 月	88,000
令和 8 年度 小計	1,165,000
合計	2,330,000

