室番号	部門・部署・室名	室の分類	活動拠点室等	官庁施設の基本的性能基準								各室内訳		共通				建築								電気設備																								機械設備								備考
				耐火	初期火災	対浸水	音環境	光環境	熱環境	空気環境	情報化対応性			専用部分対象室	ｾｷｭﾘﾃｨ 出入口 鍵種別	ｾｷｭﾘﾃｨ ゾーニング・レベル	水損対策	天井高	フリーアクセスフロア高さ	床荷重	出入口の数	出入口扉のガラス付窓	外壁窓	外壁窓の光・視線制御	照明 設計照度	照明 器具種別	照明 器具発回とる合路す割	照明 個別調光	コンセント等 壁付コンセント	コンセント等 OAコンセント	コンセント等 OAを含む具発回とる合器を電路す割	コンセント等 専用分電盤	構内交換 電話機	構内交換 電話	構内交換 FAX	構内情報通信 振興会用有線LAN	構内情報通信 振興会用無線LAN	構内情報通信 公衆無線LAN	入退室管理	時刻表示 設置台数	時刻表示 器具種別	拡声 音量調節器	ﾃﾚﾋﾞ 分岐分配端子	ﾃﾚﾋﾞ テレビ受像機	監視カメラ	映像音響・個別放送	空調換気 空調設備	空調換気 換気設備	空調換気 災害時運転	空調換気 許容騒音値	衛生 衛生器具・給排水	衛生 給湯	衛生 都市ガス	不活性ガス設備設置室	事業者使用可（事業者管理諸室）	
		凡例	ABCD－	Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ－	Ⅰ Ⅱ－	Ⅰ Ⅱ－	Ⅰ Ⅱ Ⅲ－別	Ⅰ Ⅱ Ⅲ－	Ⅰ Ⅱ Ⅲ－	Ⅰ Ⅱ－	Ⅰ Ⅱ Ⅲ－	室面積（㎡）	室の数	○－	添付資料４－６－２セキュリティ相関図・凡例による		○－	必要最低高さ(m)	100 300 500－	添付資料４－６－４床重荷重凡例による	最低数を示す	有無 適宜	有有2無 適宜	ブカレ障暗 適宜	ABCDEFG 適宜	ABCDEFG	ABC－	○◎－	ABCDEFGHI	ABCD事務室上A 事務室上B 会議室－	ABCD－	○－	ABC－	ABCD 公衆－	指定数量	ABCD－	ABC－	○－	012－	ABC－	ABC	○－	AB－	AB－	○－	○－	ABCDEFG 適宜－	ABCDEF 適宜－	○－	(NC値)A－	ABCDEF 適宜－	○ 適宜－	○－	○ 適宜－		
施設設備																																																											
b-1	防災センター	事務室A	C	Ⅲ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	適宜	適宜	－	A	－	－	適宜	300	8	適宜	適宜	適宜	適宜	A	C	A	－	A	A	A	○	B	B	1	B	B	－	1	B	B	○	B	B	○	－	D	D	○	40	A	○	－	－	○	
b-2	監視室	事務室A	C	Ⅲ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	適宜	適宜	－	A	－	－	適宜	300	8	適宜	適宜	適宜	適宜	A	C	A	－	A	A	A	○	B	B	1	B	B	－	1	B	B	○	B	B	○	－	D	D	○	40	A	○	－	－	○	
b-3	監視員仮眠室	宿直室	C	Ⅳ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅲ	適宜	適宜	－	A	－	－	適宜	－	10	適宜	適宜	適宜	適宜	C	C	B	－	I	－	B		C	C	－	C	C	－	1	B	B	○	B	B	－	－	D	D	○	35	D	○	－	－	○	
b-4	特高電気室	電気室	C	Ⅲ	Ⅰ	Ⅰ	－	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	－	適宜	適宜	－	A	－	○	適宜	－	13	適宜	適宜	適宜	適宜	D	F	B	－	B	－	B	－	C	C	－	C	C	－	1	B	B	－	－	－	○	－	適宜	適宜	○	－	－	－	－	○	－	
b-5	自家発電機室	機械室	C	Ⅲ	Ⅰ	Ⅰ	－	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	－	適宜	適宜	－	A	－	○	適宜	－	13	適宜	適宜	適宜	適宜	D	F	B	－	B	－	B	－	C	C	－	C	C	－	1	B	B	－	－	－	－	－	適宜	適宜	○	－	－	－	－	○	－	
b-6	高圧電気室	電気室	C	Ⅲ	Ⅰ	Ⅰ	－	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	－	適宜	適宜	－	A	－	○	適宜	－	13	適宜	適宜	適宜	適宜	D	F	B	－	B	－	B	－	C	C	－	C	C	－	1	B	B	－	－	－	○	－	適宜	適宜	○	－	－	－	－	○	－	
b-7	受水槽室	機械室	C	Ⅲ	Ⅰ	Ⅰ	－	Ⅲ	－	Ⅱ	－	適宜	適宜	－	A	－	－	適宜	－	13	適宜	適宜	適宜	適宜	D	F	B	－	B	－	B	－	C	C	－	C	C	－	1	B	B	－	－	－	－	－	－	A	－	－	適宜	－	－	－	－	
b-8	衛生機械室	機械室	C	Ⅲ	Ⅰ	Ⅰ	－	Ⅲ	－	Ⅱ	－	適宜	適宜	－	A	－	－	適宜	－	13	適宜	適宜	適宜	適宜	D	F	B	－	B	－	B	－	C	C	－	C	C	－	1	B	B	－	－	－	－	－	－	A	－	－	適宜	－	－	－	－	
b-9	排水処理室	機械室	C	Ⅲ	Ⅰ	Ⅰ	－	Ⅲ	－	Ⅱ	－	適宜	適宜	－	A	－	－	適宜	－	13	適宜	適宜	適宜	適宜	D	F	B	－	B	－	B	－	C	C	－	C	C	－	1	B	B	－	－	－	－	－	－	A	－	－	適宜	－	－	－	－	
b-10	熱源機械室	機械室	C	Ⅲ	Ⅰ	Ⅰ	－	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	－	適宜	適宜	－	A	－	－	適宜	－	13	適宜	適宜	適宜	適宜	D	F	B	－	B	－	B	－	C	C	－	C	C	－	1	B	B	－	－	－	－	－	適宜	適宜	○	－	適宜	－	－	適宜	－	
b-11	消火ポンプ室/ポンペ室	機械室	C	Ⅲ	Ⅰ	Ⅰ	－	Ⅲ	－	Ⅱ	－	適宜	適宜	－	A	－	－	適宜	－	13	適宜	適宜	適宜	適宜	D	F	B	－	C	－	B	－	C	C	－	C	C	－	1	B	B	－	－	－	－	－	－	A	－	－	適宜	－	－	－	－	
b-12	空調機械室/ファンルーム	機械室	C	Ⅲ	Ⅰ	Ⅰ	－	Ⅲ	－	－	－	適宜	適宜	－	A	－	－	適宜	－	13	適宜	適宜	適宜	適宜	D	F	B	－	C	－	B	－	C	C	－	C	C	－	1	B	B	－	－	－	－	－	－	適宜	－	－	適宜	－	－	－	－	
b-13	EV機械室	機械室	C	Ⅲ	Ⅰ	Ⅰ	－	Ⅲ	－	Ⅱ	－	適宜	適宜	－	A	－	－	適宜	－	13	適宜	適宜	適宜	適宜	D	F	B	－	C	－	B	－	C	C	－	C	C	－	1	B	B	－	－	－	－	－	適宜	適宜	○	－	－	－	－	－	－	
b-14	EPS/PS/DS	EPS/PS/DS	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅰ	－	Ⅲ	－	－	－	適宜	適宜	－	A	－	－	適宜	－	13	適宜	適宜	適宜	適宜	D	F	C	－	F	－	C	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	適宜	適宜	－	－	－	－	－	－	－	
交通部分																																																											
c-1	廊下	共用ロビー	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	－	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅲ	適宜	適宜	○	－	－	－	適宜	－	5	適宜	適宜	適宜	適宜	F	D	C	－	E	－	C	－	－	D	－	D	C	－	適宜	－	－	－	－	－	○	－	A	適宜	－	35	－	－	－	－	－	
c-2	階段	共用ロビー	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	－	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅲ	適宜	適宜	○	－	－	－	適宜	－	5	適宜	適宜	適宜	適宜	E	D	C	－	E	－	C	－	－	D	－	D	－	－	適宜	－	－	－	－	－	○	－	－	適宜	－	－	－	－	－	－	－	
c-3	風除室	共用ロビー	－	Ⅳ	Ⅱ	Ⅱ	－	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅲ	適宜	適宜	○	－	－	－	－	－	5	適宜	適宜	適宜	適宜	C	D	C	－	D	－	C	－	－	D	－	D	C	－	適宜	－	－	－	－	－	○	－	適宜	適宜	－	35	－	－	－	－	－	
地下駐車場																																																											
d-1	自動車車庫及び自動車通路	－	－	Ⅳ	Ⅱ	－	－	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	－	適宜	適宜	－	－	－	－	適宜	－	14	適宜	適宜	適宜	適宜	G	D	C	－	D	－	C	－	－	D	－	D	C	－	適宜	－	－	－	－	－	○	－	－	適宜	－	－	適宜	－	－	－	－	